

Bericht zur Mängelfeststellung an einer Brandmeldeanlage im Landkreis Starnberg

An das: Landratsamt Starnberg
Bauwesen / FB 40
Strandbadstraße 2
82319 Starnberg

Fax Nr. 08151 / 148 - 532

An den: Kreisbrandrat
Peter Bauch
Strandbadstraße 2
82319 Starnberg

Fax Nr. 08151 / 148 - 11186

Feuerwehr: _____

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Objektname, Adresse: _____

Zufahrt:

- versperrt oder zugeparkt
 Kennzeichnung fehlt oder mangelhaft
 Sonstiges: _____

Zugänglichkeit:

- FSD lässt sich nicht öffnen
 FSD hat nicht ausgelöst
 GHS schließt nicht an:
 Kennzeichnung fehlt an:
 Sonstiges: _____

FBF/FAT:

- Zugang verstellt
 BMA bei eintreffen bereits zurückgestellt
 Sonstiges: _____

Feuerwehreinsatzplan:

- nicht vorhanden
 vorhanden - Planungsstand:
 Sonstiges: _____

Laufkarten:

- Laufkarte fehlt - Nr.:
 Laufwege fehlerhaft- Nr.:
 Sonstiges: _____

Ausgelöster Melder:

- Melderart: _____
 Meldergruppe: _____
 Meldernummer: _____
 Kennzeichnung fehlt
 Sonstiges: _____

Grund der Auslösung:

- Mutwillige Auslösung
 Rauchentwicklung
 Staubentwicklung
 Technischer Defekt
 Wasserschaden
 Sonstiges: _____

Betriebsbuch

- nicht vorhanden oder nicht auffindbar
 Ansprechpartner sind nicht hinterlegt
 Ansprechpartner sind nicht erreichbar
 Letzte Wartung am:
 Sonstiges: _____

Sonstige Angaben

- Rückstellung am FBF ist nicht möglich
 Übergabe der BMA an: _____

Sonstige Bemerkungen: _____